

ที่ กบ ๐๘๑๘/ว ๔๖๔

☒	สำนักปลัด
☐	กองคลัง
☐	กองช่าง
☐	ส่วนการศึกษา



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบุง	
เลขที่รับ	๘๖๑
วันที่	๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๗
เวลา	๐๙.๓๐ น.
ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง ถนนเหนือคลอง-พรตเดียว...	
กบ ๘๑๑๓๐	

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ด้วยอำเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. เกิดเหตุนักเรียนชายอายุ ๑๔ ปี ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนกัณฑ์รัชศึกษา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ถูกกระแสไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตบริเวณตุ๊กตน้ำดื่มภายในโรงเรียน จากการคาดการณ์ พบว่า สาเหตุเกิดเนื่องจากวันดังกล่าวมีฝนตกหนักและลมแรง ส่งผลให้น้ำฝนนองบริเวณตุ๊กตน้ำดื่ม และน้ำฝนรั่วลงมาบริเวณเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหลังตุ๊กตน้ำดื่ม ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว ประกอบกับนักเรียนผู้เสียชีวิตตัวเปียกอยู่แล้ว และเดินเข้าไปอยู่บริเวณตุ๊กตน้ำดื่มดังกล่าว ทำให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จึงให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. ให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตรวจสอบตุ๊กตน้ำดื่มซึ่งติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยตุ๊กตน้ำดื่มต้องได้รับมาตรฐานและพร้อมใช้งาน ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่แห้ง น้ำฝนสาดไม่ถึงและไม่โดนแสงแดด ต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วและมีการเชื่อมต่อสายดิน ทั้งนี้ ให้หมั่นตรวจสอบความปลอดภัยของตุ๊กตน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ทราบ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่มีการติดตั้งตุ๊กตน้ำดื่มภายในสถานศึกษา ตรวจสอบความปลอดภัยของตุ๊กตน้ำดื่ม ตรวจสอบระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว ตลอดจนการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน แก่คุณครูและบุคลากรของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความปลอดภัย ของตุ๊กตน้ำดื่มจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และหน่วยงานที่มีบุคลากรซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในพื้นที่

๓. ให้ประชาสัมพันธ์ เน้นการสื่อสารเชิงรุก ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และความเสี่ยง และแนวทางการปฏิบัติตน

/ให้เกิด...

ให้เกิดความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ และควรเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธีร์ ศรีเดช)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอเหนือคลอง

- เพื่อโปรดพิจารณา
แจ้งสำนักงานอัยการ ศาลากลาง
การปกครองส่วนท้องถิ่น

(นางจรรยาภรณ์ นวลศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1 กค. ๖๗

เรียน ทนาย อ.ท. น.ท. รือ
- อ. น.ท. รือ น.ท. รือ
โปรดพิจารณา ทนาย อ.ท. น.ท. รือ
1 กค. ๖๗

(นางสาวขวัญใจ จันทสุข)

เจ้าพนักงานธุรการ

๑ กค. ๖๗

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายความมั่นคง

โทร. ๐๗๕-๖๙๑๔๗๑

นางสาวขวัญใจ
๑

(นางสาวนิพัทธพร นบมอบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

1/7/๖๗

นางสาวขวัญใจ

นายร้อยตรี

นายร้อยตรี

(นายนพ ชัยสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง

๑ ก.ค. ๖๗

☒	ทราบ
☐	อนุญาต
☐	อนุมัติ
☒	ดำเนินการ.....

(นายปรีชา ใจเย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยูง